

17 במרץ 2020

לכבוד

משתתפי המכרז


מכרז מסגרת מס' 10/20

לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מכרז בקרה לניהול התנועה במטרופולין תל אביב
במתחם סובידור


הודעת הבהרה מס' 4 – מענה לבקשות לקבלת מערכות / מוצרים

1. מענה החברה לבקשות לקבלת מערכות / מוצרים כשווי ערך:


<u>מס בקשה</u>	<u>מהות הבקשה</u>	<u>סעיפי ייחוס ממוקד בכתב הכמויות</u>	<u>התייחסות החברה</u>
	<p>מערכת UPS:</p> <p>א. BORRI , AEG</p> <p>ב. מצברים EXIDE , YUASA</p>	<p>סעיפי ייחוס ממוקד בכתב הכמויות</p>	<p>AEG מאושר, ככל ש שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.</p> <p><u>BORRI לא מאושר</u></p> <p><u>YUASA לא מאושר</u></p> <p><u>EXIDE לא מאושר</u></p>
	ריהוט טכני - RDI		<u>לא מאושר</u>
	מערכת מיתוג מסכים "פייברנט"		<p>מאושר ככל והמערכת המוצעת עומדת בכל בדרישות המפרט תוך שילוב מלא בין כל מרכיבי המערכת: ובכלל זה כל מרכיבי המערכת צריכים להיות מבוססים על רשת IP ויכללו IP KVM, בקר קיר וידאו וממשק משתמש ללא נקודות כשל אחת</p>



ובגיבוי מלא של ספקים ושרתי המערכת לכל מרכיבי המערכת.			
מאושר ככל והמערכת המוצעת עומדת בכל בדרישות המפרט תוך שילוב מלא בין כל מרכיבי המערכת: ובכלל זה כל מרכיבי המערכת צריכים להיות מבוססים על רשת IP ויכללו IP KVM, בקר קיר וידאו וממשק משתמש ללא נקודות כשל אחת ובגיבוי מלא של ספקים ושרתי המערכת לכל מרכיבי המערכת.	10.1.40/80/90 10.1.100/110 10.3.250/260 10.3.190/200/210	פתרון חליפי לכלל מוצרי WEYTEC לטובת מיתוג, הרחקת וניהול אמצעי תצוגה ומחשבים במוצרי חברת G&D.	
מאושר, ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.	1.1.10	הצעת Schneider Electric APC כשווה ערך.	
	1.2.20		
	1.2.30		
מאושר ככל והמערכת המוצעת עומדת בכל בדרישות המפרט תוך שילוב מלא בין כל מרכיבי המערכת: ובכלל זה כל מרכיבי המערכת צריכים להיות מבוססים על רשת IP ויכללו IP KVM, בקר קיר וידאו וממשק משתמש ללא נקודות כשל אחת ובגיבוי מלא של ספקים ושרתי המערכת לכל מרכיבי המערכת.		טכנולוגית המיתוג וההרחקה/ קליטה המרכזית KVM OVER IP של החברה האוסטרית KVM TEC המבוססת על מערכת מסדרת FLEX LINE.	
לא מאושר, יש להציע פתרון מלא העונה על		מערך הבקרה המרכזי והרובסטי של כלל המערכת במתחם הבקרה על בסיס	



דרישת המפרט		טכנולוגית חברת CRESTRON	
<u>לא מאושר</u> , יש להציע פתרון מלא העונה על דרישת המפרט.		מקלדות יעודיות בצמוד לכל שולחן עמדת בקרה, מתוצרת גרמניה GMK ELECTRONIC	
<u>לא מאושר</u> , יש להציע פתרון מלא העונה על דרישת המפרט		המעבד הגרפי של חברת DATAPATH VSN9 לתצוגת SEAMLESS DISPLAY של כלל האותות בצורה דינמית על גבי קיר המסכים.	
<u>מאושר</u> , ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.		מערך קיר התצוגה " קוביות " 50" DELTA DISPLAYS מתוצרת DVS-508R/FS	
<u>מאושר</u> , ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.		שולחנות עמדות הבקרה של היצרן הבריטי המתמחה ברהוט מקצועי לחדרי שליטה ובקרה רבי משתמשים. Lund Halsey	
<u>מאושר</u> , ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.		מסכים של היצרנים הבאים sony, nec	
<u>לא מאושר</u>		חלופה למערכת מיזוג אוויר מבוססת גז כדוגמת VRF במקום המערכת מיזוג אוויר מבוססת מים.	
<u>מאושר</u> , ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.		ריהוט חדר הבקרה של חברת ELITE	



<p><u>לא מאושר</u>, יש להציע פתרון העונה על דרישת המפרט.</p>		<p>מסכי LED כחלופה ל LED CUBE</p>	
<p><u>מאושר</u>, ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.</p>		<p>חברת VERTIV לפס שקעי חשמל מנוטר</p>	
<p><u>לא מאושר</u>, יש להציע פתרון העונה על דרישת המפרט.</p>		<p>מערכות ADVICE</p>	
<p><u>לא מאושר</u>, יש להציע פתרון העונה על דרישת המפרט.</p>		<p>מערכות BRWall</p>	
<p><u>מאושר</u>, ככל שעומד בכל הדרישות הטכניות המוזכרות בפרט.</p>		<p>מסדים של מערכות Knürr</p>	

יובהר ויודגש כי המציעים נדרשים לצרף להצעתם את המפרטים והמסמכים הטכניים המלאים בגין כל מוצר ו/או מערכת אשר מוצעים במסגרת הצעתם. נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל מערכת ו/או מוצר אשר אינו עומד באופן מלא בדרישות המפרט הטכני.

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

_____ חתימת המציע:

_____ שם המציע:

_____ תאריך: