

20.8.2018

לכבוד,
רועי כהן, קבוצת עזריאלי בע"מ
אדר' חגי נגר, אדר' שלומית יצחק, חגי נגר אדריכלים בע"מ
לירון חמי, גבריאל פרויד, ניהול ופיקוח משרד דוד רז
עידו דרופיבסקי, חברת נתיבי איילון
באמצעות דוא"ל: hagai@hagai-nagar.com; Shlomit@hagai-nagar.com ;
; liron@david-raz.com ; gabriel@david-raz.com ; ldod@ayalonhw.co.il
RoyC@Azrieli.com

הנדון: אישור נגישות למשרדי חברת נתיבי איילון, עזריאלי ראשונים קומות 6+7

מאשרת שהתכניות להלן המצורפות לדוא"ל זה עומדות בדרישות הנגישות:

- תכניות העמדה של משרדי נתיבי איילון, עזריאלי ראשונים קומות 6+7 מתאריך 20.8.2018,
- תכניות דלפק קבלה מ- 22.7.2018

האישור כפוף להנחיות הנגישות מתאריך 13.3.2018 ולהערות הבאות:

1. רוב המשרדים שיש בהם קבלת קהל עומדים בדרישות הנגישות (משרדים בהם מופיע בתכנית ההעמדה כיסא מול העובד).
2. רוחב פתחים ודלתות לא צוין בתכניות ההעמדה.
יש לוודא רוחב מעבר פנוי בטו בפתחים ודלתות – מינימום 80 ס"מ. (נמדד כשהדלת פתוחה ב-90 מעלות).

צוות נגישות
ד"ר גבריאלה עילם
מורשה שירות
2002

בברכה,
ד"ר גבריאלה עילם
מורשה לנגישות השירות